

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ64.В.00009
(номер сертификата соответствия)

ТР 0653243
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Производственная компания» ПРОПЛЕКС».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 1 Б.
ОГРН: 1145074008782. Телефон: +7 (495) 933-19-25

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Производственная компания» ПРОПЛЕКС».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. Вишневая, д. 1 Б.
ОГРН: 1145074008782. Телефон: +7 (495) 933-19-25

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «ИвПожЛаб». 153000, г. Иваново, ул. Багаева, д. 6Б, офис 1.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ64 выдан 16.05.2011 г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная и наличники, выпускаемые по ГОСТ 30673-99. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4. См. ТН ВЭД России приложение, бланк № 0270359

код ЕКПС
См. ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 202 от 19 ноября 2014 г., ИЛ ООО «ИвПожЛаб», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН52 от 10.02.2011 г. Акт о результатах анализа производства № 44 от 16.10.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.11.2014 по 24.11.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Колошьян

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Ю. Ушаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ64.В.00009

(обязательная сертификация)

ТР **0270359**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначения национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа по горючести – нормальногорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Группа по воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044 (п.4.18) - 89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044 (п.4.20) - 89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Колошьян

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Ю. Ушаков